Legenda Instalacje elektryczne

A1 – MODERNA2 BASIC 597.LED840 4900lm
A2 – MODERNA2 BASIC 597.LED840 4100lm
B1 – COSMO LED 1287.LED 840 3300lm CLEAR
B2 – COSMO LED 1287.LED 840 6500lm CLEAR
C1 – REGLUX 1040 LED.840 6000lm OPAL
D1 – PRIMA2 LED 240 LED.840 2500lm OPAL
D2 – CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL

EM1 – OP3–A4x1TA1N WD
EM2 – VUN–A 1x3 TA 1 VWD
EMZ – OP3–A4x1TA1N WD N
EW1 – OP1–A1,2TC1N

W miejscach przejść kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy zastosować przepusty kablowe pożarowe. Odporność ogniowa przepustu dostosować do klasy odporności ogniowej ściany.
Dokładne rozmieszczenie ścian pożarowych na podstawie projektu architektonicznego.
Na przepusty kablowe należy zastosować zaprawę ogniochronną f–my Hilti. W czasie montażu przepustów kablowych ogniodpornych należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta.

Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO–PRĄDOWY

uwagi:

#Uwagi

jednostka projektowa:
FORMA S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski
ul. Żelazna 11
40 - 851 Katowice

FORMA KUBERSKI

dokumentację wykonano przy pomocy programu ArchiCAD

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu należą do autora. Kopiowanie, powielanie projektu w całości lub części oraz wykorzystywanie go do innych celów bez zgody autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

adres:
działka nr **2/6** w Katowicach przy **ul. Dworcowej 6–8;**
działka nr **3/6** w Katowicach **ul. Dworcowa**
jednostka ewidencyjna 2469Ml, Ja Katowice,
obręb Bogucice – Zawodzie w Katowicach k.m. 56

nazwa:

„Projekt budowlany przebudowy z remontem oraz zmiany sposobu użytkowania na funkcję biurowo- handlowo- usługowo- gastronomiczną budynku dawnego dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 6–8 (oznaczonego inwentaryzacje jako budynek nr 1) zlokalizowanego na działce 2/6 z dobudowaną schodów zewnętrznych na działce 3/6"

faza: **PB**

projektant: mgr inż. Danuta Szpetman

specjalność:	nr uprawnień:	data:	podpis:
elektryczna	SLK6812/PWBE/16	04.2017	

skala: **1:100, 1:1**

sprawdzający: inż. Edward Moroz

specjalność:	nr uprawnień:	data:	podpis:
elektryczna	120/75	04.2017	

rev:

data:

opracowanie: mgr inż. Bogusław Szpetman

tytuł: Plan instalacji oświetlenia poz. 1 piętra

nr rys: EB.8–11