

**Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Holding spółka komandytowo-akcyjna**

**ul. Opolska 22**

**40-084 Katowice**

W związku z otrzymaniem w dniu 07.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1. (07.02.2019)**

Proszę o udostępnienie przedmiaru na instalacje elektryczne. Załączony przez Państwa dokument nie zawiera przedmiaru.

Odpowiedź 1. (12.02.2019)

W odpowiedzi na zapytanie dot. udostępnienia przedmiaru na instalacje elektryczne, w załączeniu przedkładamy przedmiar instalacji elektrycznych.

**Pytanie 2. (07.02.2019)**

Proszę o udostępnienie przedmiaru na instalacje słaboprądowe.

Odpowiedź 2. (12.02.2019)

W odpowiedzi na zapytanie dot. udostępnienia przedmiaru na instalacje słaboprądowe, w załączeniu przedkładamy przedmiar instalacji elektrycznych, zawierający ww. instalacje.

**Pytanie 3. (07.02.2019)**

Proszę o potwierdzenie, że wykonanie schodów zewnętrznych wchodzi w zakres Inwestycji.

Odpowiedź 3. (07.02.2019)

W odpowiedzi na zapytanie, czy wykonanie schodów zewnętrznych wchodzi w zakres Inwestycji; potwierdzamy, że wykonanie schodów zewnętrznych wchodzi w zakres Inwestycji.

**Pytanie 4. (07.02.2019)**

Czy w zakres oferty wchodzi zakup i montaż schodołazu?

Odpowiedź 4. (12.02.2019)

Tak, zakup i montaż schodołazu wchodzi w zakres oferty.

**Pytanie 5. (07.02.2019)**

Proszę o potwierdzenie, że technologia kuchni (kuchnie 4 płytowe, frytownice, okap, stoły robocze, szafy przelotowe, lodówki itp.) nie wchodzi w zakres przygotowania oferty.

Odpowiedź 5. (12.02.2019)

Za wyjątkiem okapów stanowiących integralny element instalacji wentylacyjnej (wskazanych w STWiOR), technologia kuchni nie wchodzi w zakres przygotowania oferty. W zakres przygotowania oferty wchodzi okapy.

**Pytanie 6. (07.02.2019)**

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe (stoły, krzesła, szafy, lada w recepcji itp. ) nie wchodzi w zakres przygotowania oferty.

Odpowiedź 6. (12.02.2019)

W zakres przygotowania oferty wchodzi lada w recepcji, blaty pod-umywalkowe w sanitariatach oraz kabiny sanitarne.

Kabiny sanitarne w zabudowie z płyt HPL - płyt kompaktowych wykonanych z laminatów wysokociśnieniowych HPL. Należy stosować płyty o grubości 13 mm. Płyty powinny cechować się zwiększoną odpornością na uszkodzenia oraz działanie odczynników chemicznych. Zastosowana płyta o gr. 13 mm powinna posiadać klasę palności B1 (s1, d0) - trudnopalna.

Kabiny powinny zostać pokryte powłoką antybakteryjną. Wszelkie widoczne elementy montażowe, okucia, łączniki, zawiasy jak i uchwyty powinny zostać posiadać wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Skrzydło drzwi powinno zostać wyposażone obustronnie w uchwyt w postaci gałki. Od strony wewnętrznej należy umieścić rygiel z rozetą (od zewnątrz oznaczenie zajętości).

Płyty kabiny w kolorze grafitowym lub antracytowym (odcień do ustalenia z Zamawiającym).

Wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.

**Pytanie 7. (07.02.2019)**

Proszę o podanie parametrów wind towarowych.

Odpowiedź 7. (12.02.2019)

Windy towarowe w kuchni dostosowane do zaplecza kuchennego. Wykonane ze stali nierdzewnej, na konstrukcji samonośnej ze stali ocynkowanej. Udźwig windy: 300 kg. Windy wyposażone w tzw. drzwi gilotynowe, oświetlenie kabiny. Napęd elektryczny. Jednostka napędowa dźwigu wyposażona w przeciwwagę. Winda wyposażona w kasety wezwań na każdym piętrze, akustyczny sygnał przyjazdu na przystanek oraz piętrowskazywacz.

**Pytanie 8. (07.02.2019)**

Proszę o informację jaką windę osobową należy policzyć w pozycji 12.3 przedmiaru.

Odpowiedź 8. (12.02.2019)

W pozycji 12.3. Przedmiaru uwzględniono podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

**Pytanie 9. (07.02.2019)**

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.

Odpowiedź 9. (12.02.2019)

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej przedkładamy w załączeniu.

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

Katowice, 12.02.2019