

Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach – etap I.  
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego ścisłego centrum Katowic.

### **Załącznik nr AW-L-08**

Oprawa LED do instalacji na szynoprzewodzie ze źródłem GU10



Wymagania techniczne:

oprawa regulowana

montaż na szynie trójfazowej

Do montażu sufitowego Tak

Napięcie znamionowe 220-240 V

Materiał obudowy Aluminium

Kolor obudowy Czarny

Wysokość/głębokość 162 mm

Średnica zewnętrzna 72 mm

Stopień ochrony (IP) IP20

Wykonawca powinien dostarczyć lampę wraz z kompletem źródeł światła – jak na zdjęciu oraz z szynoprzewodem i niezbędnym osprzętem koniecznym do poprawnego funkcjonowania lampy zgodnie z projektem.