

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

Wsse.katowice@pis.gov.pl<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

NS-NZ.9027.9.11.2017

Katowice, dnia 10.05.2017 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku firmy Maksimum Sp. z o.o. Holding Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, działającej przez pełnomocnika Pana Radosława Kuberskiego z dnia 10.04.2017 r. oraz uzupełnieniu wniosku w dniu 10.04.2017 r.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w y r a ż a

zgodę na obniżenie wysokości dla pomieszczeń kuchni właściwej (pom. nr 0.1.13, -1.1.14, -1.2.15 oraz -1.3.13) realizowanych w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego dworca kolejowego wraz z budową schodów zewnętrznych przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach.

Dokumentację projektową wraz z projektem wentylacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt. 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku nr 8 dawnego dworca kolejowego, znajdującego się przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach na funkcję biurowo-handlowo-usługowo-gastronomiczną, wydzielone zostały 4 lokale gastronomiczne, w skład których wchodzić będą między innymi kuchnie właściwe (pom. nr 0.1.13, -1.1.14, -1.2.15 oraz -1.3.13). Przedmiotowe pomieszczenia będą pomieszczeniami stałej pracy i posiadają wysokość ok. 2,74 m w świetle. W całym budynku zaprojektowana została instalacja wentylacji mechaniczna nawiewno-wyiewna.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

- nie więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m w świetle,
- więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 3,00 m w świetle.

Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny posiadać wysokość minimalną 3,30 m w świetle.


Zgodnie z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w stosunku do wymaganej przepisami, jednak nie mniejszej niż 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Pomieszczenia kuchni posiadają wysokość zaniżoną w stosunku do wymaganej przepisami, ze względu na występowanie w niej uciążliwych warunków pracy w postaci wysokiej temperatury i wilgotności powietrza. Biorąc pod uwagę fakt, że w przedmiotowych pomieszczeniach zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy będzie wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wyrażam zgodę na przedmiotowe odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb użytkowych i funkcjonalnych, a także bilansu ciepła i wilgotności. W celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych konieczne jest również zapewnienie w pomieszczeniach właściwego komfortu cieplnego i oświetlenia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Z upoważnienia
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
miejscowy Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dorota Wodzisławska-Czapla
mgr Dorota Wodzisławska-Czapla



Otrzymuje Pełnomocnik:

Pan Radosław Kuberski
Forma S.C. Tomasz Bilewicz, Radosław Kuberski
ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice

Do wiadomości:

PPIS w Katowicach